換気風量（火気使用）測定表

測定年月日：20　　年　　月　　日
測定時間：AM／PM　00: 00

測定者：氏名　　印

階	室名	係数	理論廃ガス量（K）	燃料消費量（Q）	必要風量（㎥／h）	測定風量（㎥／h）		判定
		2～40				給気側	排気側	
1	例）厨房	30	0.93	3.50	97.65		1,500	良

階	室名	係数	理論廃ガス量（K）	燃料消費量（Q）	必要風量（㎥／h）	測定風量（㎥／h）		判定
		２～４０				給気側	排気側	