換気風量（シックハウス）測定表

測定年月日：20　　年　　月　　日
測定時間：AM／PM　00: 00

測定者：氏名　　印

階	室名（部屋番号）	室容積（㎥）	係数	必要風量（㎥／h）	測定風量（㎥／h）		判定
			0.5 or 0.3		給気側	排気側	
1	例）101	72.5	0.5	36.25		50	良

階	室名（部屋番号）	室容積（㎥）	係数	必要風量（㎥／h）	測定風量（㎥／h）		判定
			0.5 or 0.3		給気側	排気側	